

# RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA



**COMUNE DI CREMA**  
**PROVINCIA DI CREMONA**

**PROGETTO ESECUTIVO**  
Legenda e Distinta Corpi Illuminanti











Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPAR. ECOCHEO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V16	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V17	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V17	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V18	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V18	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V19	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V19	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V20	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V20	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V21	VIA F.LU BANDIERA	C5	singolo	arredo urbano	SAP	150	178	ME5	0	ME5	AU1		sost.piastra	LED 3.000 "K	53	212	NERI	Modulo refitting a LED x mod. Neri 310 - RNC04L021P614	no	4500		
V22	VIA F.LU BANDIERA	C5	singolo	arredo urbano	SAP	150	178	ME5	0	ME5	AU1		sost.piastra	LED 3.000 "K	53	212	NERI	Modulo refitting a LED x mod. Neri 310 - RNC04L021P614	no	4500		
V23	VIA F.LU BANDIERA	C5	singolo	arredo urbano	SAP	150	178	ME5	0	ME5	AU1		sost.piastra	LED 3.000 "K	53	212	NERI	Modulo refitting a LED x mod. Neri 310 - RNC04L021P614	no	4500		
V24	VIA F.LU BANDIERA	C5	singolo	arredo urbano	SAP	150	178	ME5	0	ME5	AU1		sost.piastra	LED 3.000 "K	53	212	NERI	Modulo refitting a LED x mod. Neri 310 - RNC04L021P614	no	4500		
V25	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V25	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V26	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V26	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V27	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V27	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V28	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V28	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V29	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V29	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V30	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V30	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V8	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V8	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V9	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V9	VIA F.LU BANDIERA	C5	doppio	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME5	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500		
V687	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V688	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V689	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V690	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V691	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V692	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
V693	VIA G. ZANINELLI	C6	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1863	VIA TORRE	C8	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	camp2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	100,2	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	si, 30% 7 ore	3100		
R1864	VIA TORRE	C8	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	camp2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	100,2	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	si, 30% 7 ore	3100		
R1865	VIA TORRE	C8	singolo	Fungo	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		
V1554	VIA TREVIGLIO	C9	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	34		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3090		
V1555	VIA TREVIGLIO	C9	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	34		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3090		
V229	LGO G. FALCONE E P. BORSELLINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2806
V230	LGO G. FALCONE E P. BORSELLINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2807
V231	LGO G. FALCONE E P. BORSELLINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2805
V47	LGO PARTIGIANI D'ITALIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2156
V48	LGO PARTIGIANI D'ITALIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2155
R205	P.LE CROCE ROSSA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		3180
V1308	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2422
V1309	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2428
V1310	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2421
V1311	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2418
V1312	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2420
V1313	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2419
V1314	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2417
V1315	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2423
V1316	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2427
V1317	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2426
V1318	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2425
V1319	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2424
V1320	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	90,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 7 ore	2510		2492
V1321	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Fungo																		

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1345	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2412
V1346	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2402
V1349	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2414
V1350	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2413
V1351	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2416
V1352	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2415
V1353	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2406
V1354	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2405
V1355	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2404
V1356	P.LE DELLA RIMEMBRANZA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2403
V1821	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2389
V1822	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2388
V1823	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2387
V1824	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2385
V1825	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2384
V1826	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2383
V1827	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2394
V1828	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2393
V1829	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2392
V1830	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2391
V1831	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2390
V1832	P.LE MARTIRI DELLA LIBERTÀ	ENEL	singolo	Sferico	SAP	150	178	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	no	3200		2386
Z241	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3053
Z242	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3054
Z243	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3055
Z244	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3056
Z245	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3057
Z246	P.LE MONS. G. SCALVINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	no	2500	togliere vetri	3058
V822	P.TTA CADUTI SUL LAVORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3030
V1763	P.ZA DEL DUOMO	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lan5bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2924
V1764	P.ZA DEL DUOMO	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lan5bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2925
V1765	P.ZA DEL DUOMO	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lan5bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2927
V1200	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2322
V1201	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2323
V1202	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2324
V1203	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2280
V1204	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2281
V1205	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2282
V1206	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2283
V1207	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2312
V1208	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2278
V1209	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2279
V1210	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2277
V1211	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2276
V1212	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2275
V1213	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2274
V1214	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2273
V1215	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2292
V1216	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2291
V1217	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2290
V1218	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2289
V1219	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2294
V1220	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2293
V1221	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2295
V1222	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2296
V1223	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2297
V1224	P.ZA FULCHERIA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		229

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T1039	P.ZA G. DI RAUSO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1364
V1989	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2662
V1990	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	100	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		2663
V1991	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	tesata	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	300	restano promiscui	sost. Tesata	LED 3.000 "K	69	215,6	AEC	ITALO 2 UB TS OH SL 4.5-40	si, 30% 8 ore	6003		2666
V1992	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2664
V1993	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	100	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		2665
V1997	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2661
V2008	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		3163
V2009	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2668
V2009	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2668
V2012	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2669
V2012	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2669
V2012	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2669
V2146	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2737
V2147	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2736
V2148	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2735
V2149	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2734
V2150	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2733
V2151	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui, mancano proi	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2732
V2152	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2731
V2153	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2730
V2154	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2726
V2155	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2727
V2156	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2728
V2157	P.ZA G. MARCONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2729
V248	P.ZA GIOVANNI XXIII	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2801
V249	P.ZA GIOVANNI XXIII	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		2804
V252	P.ZA GIOVANNI XXIII	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2802
V255	P.ZA GIOVANNI XXIII	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2803
V646	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2964
V647	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2958
V648	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2959
V649	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2960
V650	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2961
R1925	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		204
R1925	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		204
R1926	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		203
R1926	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		203
R1927	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		202
R1927	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		202
R1928	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		201
R1928	P.ZA L. BENVENUTI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		201
R1158	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		830
R1191	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2711
R1192	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2713
R1193	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2712
R1194	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2708
R1195	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2709
R1196	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2710
R1197	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2740
R1198	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2714
R1199	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2738
R1200	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2739
R1201	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2707
R1202	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2706
R1205	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		843
R1206	P.ZA MONS. C. MANZIANA	ENEL</																				





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1496	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		528
R1497	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		527
R1498	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		526
R1713	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		544
R1714	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		543
R1715	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		542
R1906	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		538
R1907	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		537
R1908	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		539
R1909	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		540
R1910	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		541
R2194	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3090		180
R2195	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3090		179
R2196	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3090		178
R2197	V.LE EUROPA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3090		177
V1270	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3041
V1271	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3043
V1272	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3337
V1273	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3040
V1274	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3051
V1275	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3050
V1276	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3044
V1277	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3045
V1278	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3046
V1280	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3048
V1281	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3049
V1282	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3336
V1283	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6/CE6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		3042
V239	V.LE REPUBBLICA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2631
T676	V.LE S. MARIA DELLA CROCE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	23:00 - 6:00	ME5	93B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1298
T677	V.LE S. MARIA DELLA CROCE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	23:00 - 6:00	ME5	93B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1299
T678	V.LE S. MARIA DELLA CROCE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	23:00 - 6:00	ME5	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1300
T701	V.LE S. MARIA DELLA CROCE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	23:00 - 6:00	ME5	81	fotocellula	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		1301
D510	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1644
D511	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1645
D512	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1646
Z474	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1643
Z475	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1642
Z476	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1641
Z477	V.LE XXV APRILE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1640
V325	V.LO SALA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	16	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		2847
V326	V.LO SALA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	16	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		2848
V327	V.LO SALA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	16	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		2849
V305	V.LO SEMINARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2866
V310	V.LO SEMINARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2552
V311	V.LO SEMINARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2865
V312	V.LO SEMINARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2864
V1145	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2251
V1146	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2252
V1147	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2253
V1148	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2254
V1149	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2255
V1150	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2256
V1151	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2257
V1152	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2258
V1153	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2259
V1154	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2260
V1155	VIA A. BACCHETTA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M				

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1961	VIA A. BARBARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		195
R1962	VIA A. BARBARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		194
R1963	VIA A. BARBARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		193
V1159	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2233
V1160	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2232
V1499	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		918
V1500	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		919
V1501	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		739
V1502	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		736
V1503	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		735
V1504	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		734
V1505	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		733
V1506	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		732
V1507	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		731
V1508	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		730
V1509	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2226
V1510	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2227
V1511	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2228
V1581	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2230
V1582	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2231
V1583	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2229
V1609	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2235
V1610	VIA A. BOLDORI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2234
V638	VIA A. BUSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2937
V639	VIA A. BUSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2938
D538	VIA A. CABINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1740
D539	VIA A. CABINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1741
D540	VIA A. CABINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1742
V1565	VIA A. CAPONNETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3138
V1566	VIA A. CAPONNETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		3139
V1567	VIA A. CAPONNETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		3140
R2036	VIA A. CAPROTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		106
R2037	VIA A. CAPROTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		107
R2038	VIA A. CAPROTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		108
R2039	VIA A. CAPROTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		109
V1361	VIA A. DIAZ	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2830
V1362	VIA A. DIAZ	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		2479
T1013	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	41tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3134
T1014	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	41tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3135
T1015	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1340
T1016	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1341
T1017	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1342
T1018	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1343
T1019	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1344
T1020	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1345
T1021	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1346
T1022	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1347
T1023	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1348
T1026	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1349
T1027	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1350
T1028	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1351
T1029	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1352
T1030	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1353
T1031	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1354
T1032	VIA A. EDALLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio+palo H=8m	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	palo TP H=8m	1355
R1887	VIA A. FERRARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		217
R1888	VIA A. FERRARIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30%			



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V563	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93-I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2573
V564	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2817
V565	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2816
V566	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2815
V567	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2814
V568	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2818
V569	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2819
V570	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2820
V571	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2823
V572	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2822
V573	VIA A. MAGRI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2821
V1794	VIA A. MANZONI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	201	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	2928
T406	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1013
T407	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	66	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090	nuovo sbarrico in sostituzione di esist.	1014
T408	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1015
T409	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160	nuovo sbarrico in sostituzione di esist.	1016
T410	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160	nuovo sbarrico in sostituzione di esist.	1017
T411	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1018
T412	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1019
T413	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1026
T414	VIA A. MONTANARO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1027
T87	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1477
T88	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1478
T89	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1479
T90	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1480
T91	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1481
T92	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1482
T93	VIA A. NEGRI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1483
V694	VIA A. NONO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2548
V695	VIA A. NONO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2547
V696	VIA A. NONO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2546
V697	VIA A. NONO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2545
T291	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1095
T292	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1094
T293	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1093
T294	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1092
T295	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1091
T326	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1028
T327	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1029
T328	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1030
T329	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1031
T330	VIA A. OLIVETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1032
Z338	VIA A. RIBOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	28		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		1723
Z339	VIA A. RIBOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	28	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	nuovo sbarrico in sostituzione di esist.	1722
Z340	VIA A. RIBOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	28		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		1721
Z341	VIA A. RIBOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	28		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		1720
T493	VIA A. VOLTA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1182
T494	VIA A. VOLTA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1183
T498	VIA A. VOLTA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1218
T499	VIA A. VOLTA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1217
T500	VIA A. VOLTA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1216
R1799	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		337
R1800	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		338
R1801	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		339
R1802	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		340
R1803	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		345
R1856	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		344
R1857	VIA ADAMELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0													



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T930	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1227
T931	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1226
T932	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1225
T933	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1224
T934	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1223
T935	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1222
T936	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1221
T937	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1220
T938	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	93-I	solo ciclabile	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3210		1219
T944	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1407
T972	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1406
T973	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1405
T974	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1404
T975	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1403
T976	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1402
T977	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1401
T978	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1400
T979	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1399
T980	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1398
T981	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1397
T982	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1396
T983	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1395
T984	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio-nuovo palo H=8m	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770	nuovo palo H=8 con sbraccio + fissaggi	1394
T985	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	119tris	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		1393
T986	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	142	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		1392
T987	VIA BERGAMO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	142		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		1391
V505	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2856
V506	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2857
V507	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2858
V508	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2859
V509	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2860
V510	VIA BORLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2861
T422	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1148
T423	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1156
T424	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1155
T425	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1154
T426	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1083
T427	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1149
T428	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1150
T429	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1151
T430	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1152
T431	VIA BRAMANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1153
D493	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		1558
D494	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1559
D495	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1900
D496	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1901
D497	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1902
D498	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1903
D499	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1904
D500	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1905
D501	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1560
D502	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1561
D503	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	302	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880	taglio sbraccio	1750
D504	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		3164
D505	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1562
D506	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1563
D50																						

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
W6520	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1582
W6521	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1583
W6522	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1584
W6523	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1585
W6524	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1586
W6525	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1587
W6526	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1588
W6527	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1589
W6528	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1590
W6529	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1591
W6530	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1592
W6531	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1593
W6532	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1595
W6533	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1596
W6534	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1597
W6535	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1598
W6536	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1599
W6537	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1600
W6538	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1601
W6539	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1602
W6905	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1594
Z22	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10800		1554
Z441	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1573
Z442	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1572
Z443	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1571
Z458	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1568
Z459	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1569
Z460	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1570
Z461	VIA BRESCIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1567
V1769	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3309
V1770	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3308
V1771	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3307
V1772	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3306
V1773	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3305
V1774	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3304
V1775	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3303
V1776	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3302
R618	VIA C. CATTANEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2457
R619	VIA C. CATTANEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2458
R626	VIA C. CATTANEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		712
R627	VIA C. CATTANEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		711
R628	VIA C. CATTANEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		710
R225	VIA C. COLOMBO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1943
T1000	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1334
T994	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1339
T995	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		3110
T996	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		3111
T997	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1337
T998	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1336
T999	VIA C. DEGLI UBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1335
V657	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2566
V658	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2567
V659	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2568
V726	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2572
V727	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2571
V728	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2570
V729	VIA C. DI MARTE	ENEL	singolo	Plafon																		



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1953	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		151
R1954	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		150
R1955	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		149
R1956	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP 0H SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3320
R1957	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP 0H SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3319
R1958	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		158
R1959	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		157
R2198	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		181
R2199	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		182
R2200	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		183
R2201	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		184
R2202	VIA C. MARTINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		185
R620	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2446
R621	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2447
R622	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2448
R623	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2449
R624	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		714
R625	VIA C. P. GRIONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		713
R1295	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		693
R1295	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		693
R1296	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		694
R1296	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		694
R1297	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		692
R1297	VIA C. PAVESE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		692
R1541	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		672
R1542	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		671
R1543	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		670
R1544	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		669
R1545	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		668
R1546	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		667
R1547	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		666
R1548	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		665
R1549	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		664
R1550	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		663
R1665	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		658
R1666	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		659
R1667	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		660
R1668	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		661
R1669	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		662
R1670	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3143
R1671	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3142
R1672	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3141
R1673	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		607
R1674	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		606
R1675	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		605
R1676	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		604
R1694	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		578
R1695	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		580
R1696	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		581
R1697	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		590
R1698	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		591
R1699	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		592
R1700	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		593
R1701	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		594
R1702	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		595
R1703	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		596
R1704	VIA C. ROSSIGNOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 -													











Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T862	VIA D'ALBINO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	1277
T863	VIA D'ALBINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1278
T864	VIA D'ALBINO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39BIS	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	1279
V1188	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2315
V1189	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2314
V1190	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2313
V1191	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2316
V1192	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2317
V1193	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2318
V1194	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2325
V1195	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2326
V1196	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2327
V1197	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2328
V1198	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2329
V1199	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2330
V1561	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	2331
V1562	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	2332
V1563	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	2333
V1564	VIA DE MARCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210	nuovo sbraaccio in sostituzione di esist.	2334
R1164	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		850
R1165	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		851
R1166	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		852
R1171	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		853
R1172	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		854
R1173	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		855
R1174	VIA DEGU ALPINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		856
T1003	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	36		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1324
T1004	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1325
T1005	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1326
T1006	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1327
T1007	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1328
T1008	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1330
T1009	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1331
T1010	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1332
T1011	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1333
T1012	VIA DEI CARMELITANI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	29		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080	palo H=8m	1329
V1767	VIA DEI RACCHETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2930
V1768	VIA DEI RACCHETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2929
V1923	VIA DEL BERSAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2373
V1924	VIA DEL BERSAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2374
T296	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1084
T297	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1082
T298	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1081
T299	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1087
T300	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1086
T301	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1086
T301	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1088
T302	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1089
T303	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1090
T304	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1052
T305	VIA DEL COMMERCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1053
T306</																						

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Id.	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T121	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1451
T122	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1452
T123	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1456
T124	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1457
T134	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1498
T135	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1499
T136	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1500
T137	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1501
T138	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1502
T139	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1503
T140	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1504
T141	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1505
V1469	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1514
V1470	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1513
V1471	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1512
V1472	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1511
V1473	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Led	LED	24	28	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato			Immutato	LED	28	112	-	-	no	-		1510
V1475	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	LED	24	28	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato			Immutato	LED	28	112	-	-	no	-		1509
V1476	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Led	LED	24	28	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato			Immutato	LED	28	112	-	-	no	-		1508
V1477	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Led	LED	24	28	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato			Immutato	LED	28	112	-	-	no	-		1507
V1478	VIA DEL FANTE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1506
R190	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2018
R200	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2027
R201	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2026
R202	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2013
R202	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2013
R203	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2014
R203	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2014
R204	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2015
R204	VIA DEL MACELLO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2015
R219	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2016
R220	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2017
R221	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	400	440	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2021
R222	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1941
R223	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1940
R224	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1942
R226	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1944
R227	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1945
R228	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		1946
R352	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2031
R353	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2030
R354	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2029
R355	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2028
R356	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	23:00 - 6:00	ME5	87			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		2036
R357	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	23:00 - 6:00	ME5	87			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		2037
R358	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	23:00 - 6:00	ME5	87			sost. Apparecchio-palo H=8m	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210	palo H=8m	2039
R359	VIA DEL MACELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	23:00 - 6:00	ME5	87			sost. Apparecchio-palo H=8m	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210	palo H=8m	2038
Z100	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1933
Z101	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1934
Z102	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1935
Z107	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1936
Z108	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1937
Z109	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1938
Z110	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1939
Z111	VIA DEL MARZALE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	400	440	MES	22:00 - 6:00	ME6	100+1			sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	306,2	AEC	ITALO 2 0F3 STW 4.5-5M	si, 30% 8 ore	10300		1877
Z111	VIA DEL MARZALE	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	M															



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORTITE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
Z131	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1894
Z132	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1895
Z133	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1896
Z134	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1897
Z135	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1898
Z136	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1899
Z98	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1931
Z99	VIA DEL MARZALE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	170,3	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	si, 30% 8 ore	4440		1932
T824	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1256
T825	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1257
T826	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1258
T827	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1259
T828	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1261
T829	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1262
T830	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		1260
T865	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1273
T866	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1264
T867	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1263
T868	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1265
T869	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1266
T870	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1267
T871	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1268
T872	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1269
T873	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1271
T874	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1272
T875	VIA DEL NOVELLETTO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1270
V1448	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		3090
V1449	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		908
V1450	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		907
V1451	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		906
V1452	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		905
V1453	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		904
V1454	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		903
V1455	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		902
V1456	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		901
V1457	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		900
V1458	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		899
V1684	VIA DEL PICCO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		3092
R360	VIA DELLA FIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2032
R361	VIA DELLA FIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2033
R362	VIA DELLA FIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2034
R363	VIA DELLA FIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47.1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2035
T331	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1033
T332	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1034
T333	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1035
T334	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1036
T335	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1037
T336	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1038
T337	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1039
T338	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1040
T339	VIA DELLA PIERINA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1041
T322	VIA DELL'ARTIGIANATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1078
T323	VIA DELL'ARTIGIANATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1079
T324	VIA DELL'ARTIGIANATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1080
V443	VIA DELLE GRAZIE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	47.1	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2555
V444	VIA DELLE GRAZIE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6/CE6	0	ME6	47.1	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2554
V445	VIA DELLE GRAZIE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	47.1	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2553
V446	VIA DELLE GRAZIE	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	lant4	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27							

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T348	VIA DELLE MACCHINETTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1050
T349	VIA DELLE MACCHINETTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1051
T175	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1066
T176	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1067
T203	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1073
T204	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1072
T205	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1071
T206	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1129
T207	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1128
T208	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1127
T209	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1070
T210	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1069
T211	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1068
T212	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1065
T212	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1065
T213	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1064
T213	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1064
T214	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1063
T214	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1063
T315	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1111
T316	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1112
T317	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1113
T318	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1114
T319	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1115
T320	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1116
T321	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1117
T350	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1077
T351	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1076
T352	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1075
T353	VIA DELL'INDUSTRIA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1074
R364	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2097
R365	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2098
R366	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2099
R367	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2100
R368	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2101
R369	VIA DOGALI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	83BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2102
T766	VIA DON F. SAMANNI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	98BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		1281
T819	VIA DON F. SAMANNI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	27		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		1280
R2130	VIA DON G. MINZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		386
R2131	VIA DON G. MINZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		387
R2132	VIA DON G. MINZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		388
R2133	VIA DON G. MINZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		389
V1558	VIA DON N. GINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2321
V1559	VIA DON N. GINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2320
V1560	VIA DON N. GINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2319
R2119	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		406
R2120	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		405
R2121	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		404
R2122	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		403
R2123	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		402
R2124	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		401
R2125	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		400
R2126	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		398
R2127	VIA DON P. MAZZOLARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		399
Z218	VIA DOSSO MORONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1762
Z219	VIA DOSSO MORONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1761
Z220	VIA DOSSO MORONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V194	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		805
V195	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		806
V196	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		816
V197	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		817
V198	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		818
V199	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	MES	22:00 - 6:00	ME6	102		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		819
V205	VIA F. MENEGHEZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2701
V1161	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2266
V1162	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2267
V1163	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2268
V1164	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2269
V1165	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2271
V1166	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2272
V1167	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2300
V1168	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2301
V1169	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2302
V1170	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2303
V1171	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2304
V1172	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2305
V1173	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2306
V1174	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2187
V1176	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2189
V1177	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2190
V1178	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2191
V1179	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2192
V1620	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2356
V1621	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2357
V1622	VIA F. SAMARANI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2358
V332	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2854
V333	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2855
V334	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2850
V335	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2851
V336	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2852
V337	VIA F. TENSINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2853
Z247	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1800
Z248	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1799
Z270	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1798
Z59	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1801
Z60	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1802
Z61	VIA F. ZAMBELLINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		1803
V2	VIA F. LU BANDIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	60	240	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-4M	no	4440		2125
V3	VIA F. LU BANDIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2604
V4	VIA F. LU BANDIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2605
V5	VIA F. LU BANDIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2606
V6	VIA F. LU BANDIERA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2607
V2211	VIA F. LU BOMBELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2463
V2212	VIA F. LU BOMBELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2462
V2213	VIA F. LU BOMBELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2461
V2214	VIA F. LU BOMBELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2460
V2215	VIA F. LU BOMBELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2459
V598	VIA FAM. BENZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2902
V599	VIA FAM. BENZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2903
V600	VIA FAM. BENZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2904
V601	VIA FAM. BENZONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2905
V392	VIA FORTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	29	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2936
V393	VIA FORTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	29	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2935
V394	VIA FORTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	29	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no			

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R2357	VIA FRA L. CERIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	132,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	4160		314
V514	VIA FRANCESCO DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6/CE6	47-I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2899
V1777	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	LANT2	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	3301
V1778	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	LANT2	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	3299
V1779	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	LANT2	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	3300
V338	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2702
V339	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2703
V340	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2704
V344	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2705
V353	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2715
V354	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2716
V364	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2717
V365	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2718
V366	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2719
V386	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2723
V387	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	LANT2	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	3298
V388	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	28	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2722
V389	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	28	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2721
V390	VIA FRECAVALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	28	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2720
V425	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		775
V426	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		815
V427	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		814
V428	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		813
V429	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		812
V430	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		807
V431	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		808
V432	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		809
V433	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		810
V434	VIA G. A. BOLZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		811
D474	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1859
D475	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1860
D476	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1861
D477	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1862
D478	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1863
D479	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1864
D480	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1865
D481	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1866
D482	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1867
D483	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1869
D484	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1870
D485	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1871
D486	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1872
D487	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1873
D488	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		1874
D489	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	21		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3070
D492	VIA G. ALBERGONI	ENEL	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TP PH SV 4.5-2M	no	3200		1868
T64	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1414
T65	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1415
T66	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1416
T67	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1417
T68	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1418
T69	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1419
T70	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1420
T71	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1421
T72	VIA G. B. BRUNELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		1422
V602	VIA G. B. LUCINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	80	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	si, 30% 8 ore	3210		2906
V603	VIA G. B. LUCINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	80	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	si, 30% 8 ore	3210		2907
V60																						

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R2363	VIA G. CARCANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1550		286
R2364	VIA G. CARCANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1550		287
R2365	VIA G. CARCANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1550		288
R2366	VIA G. CARCANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1550		289
R2245	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		238
R2246	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		237
R2247	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		236
R2260	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		3146
R2261	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		3147
R2262	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	98		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3148
R2264	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		3149
R2265	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	83bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		3150
R2273	VIA G. CARDUCCI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	92Bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		239
R538	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2747
R539	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2746
R540	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		2745
R541	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2749
R542	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	39TRIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2095
R543	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	39TRIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2096
R544	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	39TRIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2094
R545	VIA G. DA MONTE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	39TRIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		2093
T457	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1159
T458	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1160
T459	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1161
T516	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1158
T523	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1215
T524	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1214
T525	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1213
T526	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1212
T527	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1211
T528	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1210
T529	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1209
T530	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1208
T531	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1207
T532	VIA G. DE CHIRICO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1206
V1955	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2474
V1956	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2475
V1957	VIA G. DESTI	ENEL	doppio	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2473
V1957	VIA G. DESTI	ENEL	doppio	proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2473
V1958	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2472
V1959	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2471
V1960	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2470
V1961	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2469
V1962	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2468
V1963	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2467
V1964	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2466
V1965	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2465
V1966	VIA G. DESTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2464
T177	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1143
T178	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1134
T179	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1135
T179	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1135
T180	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1136
T180	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1136
T181	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1137
T181	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1137
T182	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1138
T182	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1138
T183	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	17															

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T190	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1147
T191	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1133
T192	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1132
T193	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1131
T194	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1130
T195	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1125
T196	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1124
T196	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1124
T197	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1123
T197	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1123
T198	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1122
T199	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1121
T200	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1120
T200	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1120
T201	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1119
T201	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1119
T202	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1118
T202	VIA G. DI VITTORIO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+L		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1118
T902	VIA G. GALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1252
T903	VIA G. GALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1253
T904	VIA G. GALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1254
T905	VIA G. GALLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1255
R2323	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		300
R2324	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		299
R2325	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		298
R2326	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		297
R2327	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		296
R2328	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		295
R2329	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		294
R2330	VIA G. GAZZANIGA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		293
R1298	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		691
R1299	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		690
R1300	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		689
R1301	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		688
R1363	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		695
R1364	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		696
R1365	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		697
R1366	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		698
R1367	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		517
W6506	VIA G. LA PIRA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		687
V1766	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3310
V820	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	71	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	48,4	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	si, 30% 8 ore	1540		2949
V823	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	92bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		2975
V824	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	92bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		2976
V825	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	92bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		2977
V826	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	92bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		2978
V827	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3318
V828	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3317
V829	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3316
V830	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3315
V831	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3314
V832	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3313
V833	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3312
V834	VIA G. MATTEOTTI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	3311
V856	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2673
V857	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra									



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V871	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2688
V872	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2684
V873	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2685
V874	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	3161
V875	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2687
V876	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	3162
V877	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2689
V878	VIA G. MAZZINI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant5bis	restano promiscui	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	2690
Z23	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3212
Z24	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3213
Z25	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3214
Z26	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3215
Z27	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3216
Z28	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3217
Z29	VIA G. MIGLIOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		3211
T460	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1162
T461	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1163
T462	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1164
T463	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1165
T464	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1166
T465	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1167
T466	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1168
T467	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1169
T468	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1170
T469	VIA G. PASCOLI	ENEL	singolo	proiettore	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1171
T517	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1204
T518	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1203
T519	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1202
T520	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1194
T521	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1195
T522	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1196
T533	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		1205
T534	VIA G. PUCCHINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		1157
R1885	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		241
R1886	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	84		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		240
R1916	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		126
R1917	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		127
R1918	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		128
R1919	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		129
R1920	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2695
R1921	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2660
R1922	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		224
R1923	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		223
R1924	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		222
R1929	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		221
R1930	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		220
R1931	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		219
R1932	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		218
R1940	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		156
R1941	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		155
R1942	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		154
R1943	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		153
R1944	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		152
R1945	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		148
R1964	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		130
R1965	VIA G. RAMPAZZINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	92B15		sost. Appare									







Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
D466	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1851
D467	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1852
D468	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1853
D469	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1854
D470	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1855
D471	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1856
D472	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1857
D473	VIA IZANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		1858
V712	VIA J. F. KENNEDY	ENEL	singolo	Sferico	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	62,5	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 8 ore	2000		2519
V730	VIA J. F. KENNEDY	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		3032
V731	VIA J. F. KENNEDY	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		3031
T595	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1020
T596	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1021
T597	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1022
T598	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1023
T599	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1024
T600	VIA L. BIANCHESSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1025
V1332	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	104	pon	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		3002
V1334	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	104	pon	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		3005
V1335	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2483
V1336	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2482
V1347	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2476
V1348	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2481
V1357	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2477
V1358	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	134		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2480
Z14	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		3038
Z15	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		1548
Z16	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		1549
Z17	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		1550
Z18	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		1551
Z2	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	104	pon	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		3004
Z3	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	104	pon	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		3003
Z4	VIA L. CADORNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		3037
Z144	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1924
Z145	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1926
Z146	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1927
Z147	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1928
Z148	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1929
Z149	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1930
Z150	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		3226
Z151	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		3166
Z155	VIA L. CANOBIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	24		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		1925
R2075	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		81
R2076	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		80
R2077	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		79
R2078	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		78
R2079	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		77
R2080	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		76
R2081	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		75
R2082	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		74
R2083	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		73
R2084	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		82
R2085	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		72
R2086	VIA L. DA VINCI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		71
R1658	VIA L. D'ANDREA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	verniciare palo con sbraccio	641
R1659	VIA L. D'ANDREA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	verniciare palo con sbraccio	640
R1660	VIA L. D'ANDREA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		639
R1661	VIA L. D'ANDREA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	250	285	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio									

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R2027	VIA L. EINAUDI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		94
W5059	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1627
W5510	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1628
W5511	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1629
W5512	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1630
W5513	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1631
W5514	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1632
W5515	VIA L. GALIMBERTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1633
V1137	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2244
V1138	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2245
V1139	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2246
V1140	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2247
V1141	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2248
V1142	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2249
V1143	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2250
V1144	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		3157
V1601	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2243
V1602	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2242
V1603	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2241
V1604	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2240
V1605	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2239
V1606	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2238
V1607	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2237
V1608	VIA L. MANINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	no	4390		2236
V283	VIA L. MASSARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6/CE6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2742
V284	VIA L. MASSARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6/CE6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2741
V1527	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		925
V1528	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		924
V1529	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		923
V1530	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		922
V1531	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		921
V1532	VIA L. SETTEMBRINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		920
V1233	VIA L. SOLDATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2309
V1234	VIA L. SOLDATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2308
V1235	VIA L. SOLDATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2307
Z263	VIA L. VALSECCHI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1791
R1143	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		881
R1144	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		879
R1145	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		880
R1146	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		878
R1147	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		877
R1148	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		876
R1149	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		875
R1150	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		874
R1151	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		873
R1154	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		888
R1155	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio-palo H=10m	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450	palo H=10 m	889
R1156	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		887
R1157	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		886
R1207	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		832
R1229	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		833
R630	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		898
R631	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		897
R632	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		896
R633	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		895
R634	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		890
R635	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		891
R636	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		892
R637	VIA LAGO GERUNDO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO				

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V440	VIA LE MURIE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		827
V441	VIA LE MURIE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		828
R438	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3028
R439	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3027
R440	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3026
R441	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3025
R442	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3024
R443	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3023
R444	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3022
R445	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3021
R446	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3020
R447	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3019
R448	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3018
R449	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP 0F3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3029
R462	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3094
R463	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3095
R464	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3096
R465	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3097
R466	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3098
R467	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3099
R468	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	108,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 6 ore	3200		3100
R731	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		498
R732	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		497
R733	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		496
R734	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		495
R735	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		494
R736	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		493
R737	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		492
R738	VIA LIBERO COMUNE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		491
R1820	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	150	urbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		354
R1821	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	150	urbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		353
R1822	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	150	urbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		352
R1823	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	150	urbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		351
R1824	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	extraurbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		350
R1825	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	extraurbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		349
R1850	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	extraurbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		355
R1851	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	extraurbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		356
R1852	VIA LODI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	extraurbana	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		357
V1523	VIA M. D'AZEGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		932
V1524	VIA M. D'AZEGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		933
V1525	VIA M. D'AZEGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		934
V1526	VIA M. D'AZEGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		935
V51	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2194
V52	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2195
V53	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2196
V54	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2197
V55	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		2198
V56	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2199
V57	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2200
V58	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2201
V59	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2202
V60	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2203
V61	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2204
V62	VIA M. DI BELFIORE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	92		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2205
R517	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2992
R518	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	2											

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R534	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3200		2751
R535	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3200		2750
R536	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3200		3160
R537	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3200		2748
V684	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2550
V685	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2549
V686	VIA M. DI CANOSSA	ENEL	singolo	Fungo	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2551
V319	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2841
V320	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2842
V321	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2843
V322	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2844
V323	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2845
V324	VIA M. PICCINARDI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2846
R469	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3101
R470	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3102
R471	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3103
R472	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3104
R473	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3105
R474	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3106
R475	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3107
R476	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3108
R477	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3109
R478	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3109
R479	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3178
R480	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3177
R481	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3176
R482	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3175
R483	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		3174
R523	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2998
R524	VIA MACALLE	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	122,9	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 7 ore	3150		2999
V480	VIA MEDAGUE D'ORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3158
V481	VIA MEDAGUE D'ORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2585
V482	VIA MEDAGUE D'ORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2584
V483	VIA MEDAGUE D'ORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2583
V484	VIA MEDAGUE D'ORO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		2863
R1127	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2122
R1128	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2123
R1129	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2124
V175	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2130
V176	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2129
V177	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		2128
V45	VIA MERCATO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2126
V45	VIA MERCATO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2126
V46	VIA MERCATO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		2127
R1230	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		682
R1231	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		683
R1235	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		x
R1236	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		x
R1237	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		677
R1238	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		678
R1239	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		679
R1240	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		680
R1241	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		681
R1539	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		674
R1540	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		673
R1551	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		675
R1552	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP																	



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1786	VIA MILANO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		573
T1040	VIA MIRANDOLA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		1626
T1041	VIA MIRANDOLA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	27		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		1625
T1042	VIA MIRANDOLA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1574
V1584	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2338
V1585	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2339
V1586	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2340
V1587	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2341
V1623	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2336
V1624	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2337
V1625	VIA MONS. A. CAPPELLAZZI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2335
V1616	VIA MONS. A. ZAVAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2354
V1617	VIA MONS. A. ZAVAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2355
V1618	VIA MONS. A. ZAVAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2359
V1619	VIA MONS. A. ZAVAGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2360
R2367	VIA MONS. F. COSTA VESCOVO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		278
R2368	VIA MONS. F. COSTA VESCOVO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		279
R2369	VIA MONS. F. COSTA VESCOVO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		280
R2370	VIA MONS. F. COSTA VESCOVO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		281
R2371	VIA MONS. F. COSTA VESCOVO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		282
R1092	VIA MONS. F. PIANTELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		422
R1093	VIA MONS. F. PIANTELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		423
R1094	VIA MONS. F. PIANTELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		424
R1095	VIA MONS. F. PIANTELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		425
R1804	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		346
R1805	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		347
R1806	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		348
R1807	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		3203
R1816	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		3202
R1817	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		3201
R1818	VIA MONTE NERO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		3200
R1773	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	girarre apparecchio	x
R1773	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	girarre apparecchio	x
R1774	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	girarre apparecchio	x
R1774	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	girarre apparecchio	x
R1775	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		565
R1776	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		564
R1781	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		563
R1782	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		562
R1783	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		561
R1789	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		330
R1790	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		331
R1791	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		332
R1792	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		333
R1793	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	proiettore	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	70		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		334
R1794	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		335
R1795	VIA MONTE NEVOSO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		336
D532	VIA MONTE SANTO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1738
D533	VIA MONTE SANTO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1737
D534	VIA MONTE SANTO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1736
D535	VIA MONTE SANTO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1735
Z207	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		3052
Z208	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		3039
Z210	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1754
Z211	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1755
Z212	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1756
Z213	VIA MONTELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	81		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1757
R2405	VIA MOSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		2438
R2406	VIA MOSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37											

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R2430	VIA MOSI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		2439
R906	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1250
R907	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1249
R908	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1248
R909	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1247
R910	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1246
R911	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1245
R912	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1244
R913	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1243
R914	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1242
R915	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1241
R916	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1240
R917	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1251
R918	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1239
R919	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1238
R920	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1237
R921	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1236
R922	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1235
R923	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1234
R924	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1233
R925	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1232
R926	VIA MULINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1231
V1922	VIA N. SAURO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		2372
V1685	VIA N. TOMMASEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2367
V1686	VIA N. TOMMASEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2368
V1687	VIA N. TOMMASEO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2369
R1677	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		598
R1678	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		599
R1679	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		600
R1680	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		601
R1705	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		602
R1706	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		603
R1707	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		3172
R1708	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		614
R1709	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		615
R1710	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		616
R1711	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00-6:00	ME6	92B15		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		617
R1712	VIA OMBRIANELLO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00-6:00	ME6	79		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		618
V1128	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2350
V1129	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2349
V1130	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2348
V1131	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2347
V1132	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2346
V1133	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2345
V1134	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2344
V1135	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2343
V1136	VIA OSTAGGI CREMASCHI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	5	situazione impegnativa-prevista	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41,5	129,6	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4390		2342
V116	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00-6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		754
V117	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00-6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		753
V118	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3351
V119	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3348
V120	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3345
V121	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3344
V122	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3343
V123	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3346
V124	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00-6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		3349
V125	VIA P. BRAGUTI	ENEL	singolo	Fungo	SAP																	

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T945	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1365
T946	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1366
T947	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1367
T948	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1368
T949	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1369
T950	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio-nuovo palo H=8m	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000	nuovo palo H=8 con sbraccio + fissaggi	1370
T951	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1371
T952	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1372
T953	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1373
T954	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1374
T955	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1375
T956	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1376
T957	VIA P. DONATI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1377
T957	VIA P. DONATI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1377
T958	VIA P. DONATI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1378
T958	VIA P. DONATI	ENEL	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		1378
T959	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1379
T960	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1380
T961	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1381
T962	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1382
T963	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		3035
T965	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1386
T966	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1387
T967	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1388
T968	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		3036
T969	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1383
T970	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1384
T971	VIA P. DONATI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1385
V178	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	39BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		2157
V179	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2158
V180	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2159
V181	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2160
V182	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2161
V183	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2162
V184	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2163
V185	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2164
V186	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2165
V187	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2166
V188	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2167
V189	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2168
V190	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2169
V191	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2170
V192	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2171
V193	VIA P. INZOLI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	5q	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP 0F2H1 STU-M 4.7-1M	no	2080		2172
V1897	VIA P. MARIA FERRE'	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090	nuovo sbraccio in sostituzione di esist.	2376
V1898	VIA P. MARIA FERRE'	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	76	sospensione prevedere nuovo sb	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2375
V1899	VIA P. MARIA FERRE'	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2377
V1900	VIA P. MARIA FERRE'	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2379
V1901	VIA P. MARIA FERRE'	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	76		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090		2378
R1893	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		211
R1894	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		210
R1897	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		207
R1898	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		206
R1899	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		205
R1900	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		200
R1901	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		199
R1902	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		198
R1903	VIA P. MARINELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		197
R1208	VIA P. NENNI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		842
R1209	VIA P. NENNI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00													





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1869	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		361
R1870	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		362
R1871	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		363
R1872	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		364
R1873	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		365
R1874	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		366
R1875	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		367
R1876	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		368
R1877	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		369
R1878	VIA R. DA CERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		370
T501	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1184
T502	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1185
T503	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1186
T504	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1187
T505	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1188
T506	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1189
T507	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1190
T508	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1191
T509	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1192
T510	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1193
T511	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1197
T512	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1198
T513	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1199
T514	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1200
T515	VIA R. SANZIO	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		1201
T14	VIA RAGAZZI DEL '99	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1408
T15	VIA RAGAZZI DEL '99	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1409
T16	VIA RAGAZZI DEL '99	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1410
T17	VIA RAGAZZI DEL '99	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1411
T18	VIA RAGAZZI DEL '99	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	80		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		1412
T1047	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1624
T1048	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1623
T1049	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1622
T1050	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1621
T1051	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1620
T1052	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1619
T1053	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		3231
T1054	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		3232
T1055	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1618
T1056	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1617
T1057	VIA RICENGO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		1616
V2037	VIA RIVA FREDDA	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lan15bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC01L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	3297
R2303	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	LED	39	44	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	44	176	-	-	no	-	-	304
R2304	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		305
R2305	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		306
R2306	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		307
R2308	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		303
R2309	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		302
R2310	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		301
R2311	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1953
R2318	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		1954
R2319	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		3169
R2320	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		3170
R2321	VIA ROGGIA COMUNA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	37		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-1M	no	2000		3171
Z388	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1663
Z396	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1667
Z397	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1666
Z398	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1665
Z399	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47H		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		1664
Z400	VIA S. ALLENDE	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.00								

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V488	VIA S. M. CROCIFFISSA DI ROSA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	48,4	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	si, 30% 8 ore	1540		2873
V302	VIA S. PAVESI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2869
V303	VIA S. PAVESI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2868
V304	VIA S. PAVESI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2867
V1512	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		926
V1513	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		927
V1514	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		928
V1515	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		929
V1516	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	arredo urbano	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		930
V1517	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	arredo urbano	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		931
V1518	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	118,7	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 8 ore	3150		3356
V1519	VIA S. PELLICO	ENEL	singolo	sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	118,7	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	si, 30% 8 ore	3150		3357
V665	VIA SABOTINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2559
V666	VIA SABOTINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2560
V667	VIA SABOTINO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2561
V589	VIA SALVECCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2943
V590	VIA SALVECCIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2944
R2107	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		393
R2108	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		394
R2109	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		395
R2110	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		407
R2111	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		408
R2112	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		409
R2113	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		410
R2114	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		411
R2115	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		412
R2116	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		413
R2117	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		414
R2118	VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	87		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3210		415
R2134	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		373
R2135	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		374
R2136	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		375
R2137	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		376
R2140	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		379
R2141	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		380
R2142	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		381
R2143	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		382
R2144	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		383
R2145	VIA SAN LORENZO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		384
R2128	VIA SAN PANTALEONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		397
R2129	VIA SAN PANTALEONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		396
R2138	VIA SAN PANTALEONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		378
R2139	VIA SAN PANTALEONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	48		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		385
R2153	VIA SAN PANTALEONE	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	27		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		377
D428	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		3168
D429	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		3293
D430	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		3292
D431	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		3290
D432	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		1820
D433	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		1821
D434	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		3289
D435	VIA SERENISSIMA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250																

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1933	VIA STAZIONE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	23:00 - 6:00	ME5	83bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	105,1	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	si, 30% 7 ore	3210		2382
T788	VIA T. RONNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1295
T789	VIA T. RONNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1296
T790	VIA T. RONNA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		1297
V515	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	47	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		2824
V516	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2898
V517	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	50bis	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2900
V574	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	50tris	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		2897
V575	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2896
V576	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2895
V577	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2894
V578	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2893
V579	VIA TERESINE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2892
R1976	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		3136
R1977	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770		3137
R1978	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		135
R1979	VIA TOFFETTI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		136
R1979	VIA TOFFETTI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		136
R1979	VIA TOFFETTI	ENEL	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		136
R1980	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		137
R1991	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		138
R1992	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		141
R1993	VIA TOFFETTI	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		139
R1993	VIA TOFFETTI	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		139
R1994	VIA TOFFETTI	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		140
R1994	VIA TOFFETTI	ENEL	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		140
R1995	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		142
R1996	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		143
R1997	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		162
R1998	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		163
R1999	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		102
R2028	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		100
R2029	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		101
R2046	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		93
R2047	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		92
R2048	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		91
R2049	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3282
R2050	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3283
R2051	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3281
R2071	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3280
R2072	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		3279
R2073	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		90
R2074	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		89
R2101	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		86
R2102	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		87
R2103	VIA TOFFETTI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		88
R1787	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		329
R1788	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		328
R1853	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		322
R1854	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		323
R1855	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		324
R1860	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		327
R1861	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		326
R1862	VIA TORRE	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		325
R2424	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2442
R2425	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2441
R2426	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Appare									



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1534	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		737
V1535	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Led	LED	59	67	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no	-		3287
V1536	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	IODUR	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		752
V1537	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Led	LED	59	67	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no	-		3286
V1538	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	IODUR	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		747
V1539	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		746
V154	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2151
V1547	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		742
V1548	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		741
V1549	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	112		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	137,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 6 ore	4160		740
V155	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2152
V1550	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis	laterale	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		748
V1551	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	39bis	laterale	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		749
V1552	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	39bis	laterale	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		750
V1553	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135	laterale	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		751
V49	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2154
V50	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2193
W6508	VIA TREVIGLIO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	135	non si vede foto	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300		2153
V1302	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2395
V1303	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2396
V1304	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2397
V1305	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2398
V1306	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	125	150	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2399
V1307	VIA U. PALMIERI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		2400
R1175	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		857
R1185	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		866
R1186	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		867
R1187	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		868
R1188	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		869
R1189	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		870
R1190	VIA U. TERRACINI	ENEL	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		871
T100	VIA URBANA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1458
T101	VIA URBANA	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1459
T102	VIA URBANA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1460
T103	VIA URBANA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1461
T104	VIA URBANA	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	41bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.7-1M	no	2080		1462
R1578	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		650
R1579	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		651
R1580	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		652
R1581	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		653
R1582	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		654
R1583	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		655
R1584	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		656
R1585	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		657
R1586	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		610
R1587	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		611
R1588	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		612
R1589	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		613
R1590	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	88		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		619
R1591	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		620
R1592	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		621
R1593	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		622
R1594	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		626
R1595	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		627
R1596	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		628
R1597	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		629
R1598	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	125	150	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		630
R1599	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	20											

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1634	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2641
R1635	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2640
R1636	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2638
R1637	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2637
R1638	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2654
R1639	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Sferico	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2653
R1640	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2652
R1641	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2651
R1642	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2650
R1643	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2649
R1644	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2648
R1645	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2647
R1646	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2646
R1647	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2645
R1648	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2655
R1649	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio+palina H=4m	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080	sostituire palina 4,5 m	2656
R1650	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2657
R1651	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2658
R1652	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Fungo	V.M.	80	98	MES	22:00 - 6:00	ME6	200bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		2659
R1653	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		647
R1654	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		646
R1655	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		648
R1656	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		649
R1657	VIA V. PAGLIARI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		645
T589	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3062
T590	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3061
T591	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3063
T592	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3064
T593	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3068
T594	VIA VAIRANO	ENEL	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	20		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		3069
V634	VIA VERDELLI	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	150	178	ME6/CE6	0	ME6	47+L	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		2825
V635	VIA VERDELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2955
V636	VIA VERDELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2954
V637	VIA VERDELLI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2953
V391	VIA VESCOVADO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2933
V395	VIA VESCOVADO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2932
V396	VIA VESCOVADO	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	1540		2931
V642	VIA VIMERCATI	ENEL	singolo	Lanterna	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	LANT1	restano promiscui	sost. piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	2945
V643	VIA VIMERCATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2946
V644	VIA VIMERCATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2947
V645	VIA VIMERCATI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	27+	restano promiscui	sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	21	84	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		2948
R173	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	1957
R174	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3006
R175	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3007
R176	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3008
R177	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3009
R181	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3010
R182	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3011
R183	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3012
R184	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3013
R185	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3014
R186	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Sferico	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	66,9	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	si, 30% 6 ore	2000	verniciare palina	3016
R189	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		2022
R191	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		2019
R192	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		2020
R197	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		2023
R198	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	100		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	260,8	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 6 ore	8770		2024
R199	VIA VISCONTI	ENEL	singolo	Plafoniera</																		



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1996	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL-NC	singolo	Proiettore	IODUR	250	280	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	91		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770	supporto a muro	5007
V1998	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL-NC	singolo	Proiettore	IODUR	250	280	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato	facciata	Rivedere accensioni sul quadro	IODURI MET.	250	452,5	-	-	si, spento dopo l-			5006
V1999	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL-NC	singolo	Proiettore	IODUR	250	280	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato	facciata	Rivedere accensioni sul quadro	IODURI MET.	250	452,5	-	-	si, spento dopo l-			5005
V2010	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL-NC	singolo	Proiettore	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	97		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590	supporto a muro	5013
V2011	P.ZA G. GARIBALDI	ENEL-NC	singolo	Proiettore	SAP	150	178	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	97		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590	supporto a muro	5014
R50	TANGENZIALE SUD	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	sap	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		91xx
R53	TANGENZIALE SUD	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	sap	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		91xx
Z73	TANGENZIALE SUD	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	sap	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		91xx
Z74	TANGENZIALE SUD	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	sap	250	280	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	146		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	118	394,5	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-6M	si, 30% 6 ore	12360		91xx
V1279	V.LE MONS. O. ROMERO	ENEL-NC	singolo	Sferico	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	202bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	38	152	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.7-16	no	3150		3947
V1474	VIA DEL FANTE	ENEL-NC	singolo	Led	LED	59	67	ME5	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no			5100
R229	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5101
R230	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5102
R231	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5103
R232	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5104
R233	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5105
R234	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5106
R235	VIA DEL MACELLO	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5.4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5107
V1175	VIA F. SAMARANI	ENEL-NC	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	201		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		2188
D490	VIA G. ALBERGONI	ENEL-NC	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		5009
D491	VIA G. ALBERGONI	ENEL-NC	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510		5008
V2219	VIA IV NOVEMBRE	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		2511
Z10	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5911
Z11	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5912
Z12	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5913
Z13	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5914
Z5	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5906
Z6	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5907
Z7	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5908
Z8	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5909
Z9	VIA L. CADORNA	ENEL-NC	singolo	arredo urban	SAP	70	85	ME6	0	ME6	3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	20	80	AEC	ITALO 2 UB TP OF3 STW 4.5-1M	no	2000		5910
R38	VIA MACALLE	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		91xx
R1738	VIA PANDINO	ENEL-NC	singolo	Proiettore	SAP	400	440	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300		5000
R170	VIA PIACENZA	ENEL-NC	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME4b	0	ME6	133		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	392	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-5M	no	10300		1947
R2100	VIA TOFFETTI	ENEL-NC	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-5.4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		85
R187	VIA VISCONTI	ENEL-NC	doppio	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		5003
R187	VIA VISCONTI	ENEL-NC	doppio	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		5003
R188	VIA VISCONTI	ENEL-NC	doppio	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		5002
R188	VIA VISCONTI	ENEL-NC	doppio	Proiettore	SAP	400	440	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	153		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	138	461,3	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.5-7M	si, 30% 6 ore	14410		5002
R2163	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	arredo urban	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	200	+ nuova palina 4mH	sost. Apparecchio+palina H=4m	LED 4.000 "K	15,5	50,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	si, 30% 7 ore	1540	nuova palina 4m	
R2164	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2165	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2166	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2167	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2168	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2169	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2170	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2171	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasto	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600		
R2172	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	200	+ nuova palina 4mH	sost. Apparecchio+palina H=4m	LED 4.000 "K	15,5	50,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	si, 30% 7 ore	1540	nuova palina 4m	
R2173	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	200	+ nuova palina 4mH	sost. Apparecchio+palina H=4m	LED 4.000 "K	15,5	50,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	si, 30% 7 ore	1540	nuova palina 4m	
R2174	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Plafoniera	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	200	+ nuova palina 4mH	sost. Apparecchio+palina H=4m	LED 4.000 "K	15,5	50,1	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	si, 30% 7 ore	1540	nuova palina 4m	
R2175	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Plafoniera	V.M.																	

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel	
R2191	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Proiettore	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	32bis	giardino	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870			
R2192	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasso	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600			
R2193	V.LE EUROPA	PARCO	singolo	Incasso	V.M.	80	98	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	bol1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	25	80,8	CASTALD	D31 ZACK MLW-AL	si, 30% 7 ore	2600			
R1810	VIA LODI	PARCO	singolo	Sferico	sap	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202	giardino	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1812	VIA LODI	PARCO	singolo	Sferico	sap	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202	giardino	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1813	VIA LODI	PARCO	singolo	Sferico	sap	70	85	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202	giardino	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1815	VIA MONTE NERO	PARCO	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540			
R1819	VIA MONTE NERO	PARCO	singolo	Sferico	V.M.	80	98	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510			
R1777	VIA MONTE NEVOSE	PARCO	singolo	Fungo	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1778	VIA MONTE NEVOSE	PARCO	singolo	Fungo	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1779	VIA MONTE NEVOSE	PARCO	singolo	Fungo	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
R1780	VIA MONTE NEVOSE	PARCO	singolo	Fungo	V.M.	80	98	ME5	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
T159	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T160	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T161	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME5	23:00 - 6:00	ME6	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T162	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Proiettore	SAP	100	120	ME5	23:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T163	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Proiettore	SAP	100	120	ME5	23:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T164	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Proiettore	SAP	100	120	ME5	23:00 - 6:00	ME6	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T165	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	100bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T166	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T167	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T168	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T169	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T170	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T171	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T172	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T173	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	115		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590			
T217	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T218	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T219	VIA BRAMANTE	Q1	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T219	VIA BRAMANTE	Q1	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T220	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T221	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T222	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T223	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T224	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T225	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T226	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T227	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T228	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T229	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T235	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T236	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
T253	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6			47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090			
T254	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6			47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090			
T255	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6			47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090			
T415	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T416	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T417	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T418	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T419	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T420	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T421	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T601	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T602	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T603	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T604	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	136	quinquonce		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
T605	VIA BRAMANTE	Q1	singolo	Plafoniera	SAP	100																	









Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPAR. ECOCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE NEL NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1716	VIA FRANCO DONATI	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1717	VIA FRANCO DONATI	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1718	VIA FRANCO DONATI	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1116	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1117	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1118	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1119	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1120	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1121	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1122	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	119		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	197,2	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 7 ore	6590		
V1123	VIA MERCATO	Q11	singolo	Led	LED	59	67	ME4b	23:00 - 6:00	MES	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no	-		
V1124	VIA MERCATO	Q11	singolo	Led	LED	59	67	ME4b	23:00 - 6:00	MES	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no	-		
V1125	VIA MERCATO	Q11	singolo	Led	LED	59	67	ME4b	23:00 - 6:00	MES	Immutato		Immutato	LED	67	268	-	-	no	-		
V1126	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1645	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1646	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1647	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1648	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1649	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1650	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1652	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1653	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1654	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V174	VIA MERCATO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	MES	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770		
V1867	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1868	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1869	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1870	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1871	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1872	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1873	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1874	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		
V1875	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		
V1876	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1877	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1878	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1879	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1880	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1881	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1882	VIA N. SAURO	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1883	VIA N. SAURO	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1884	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1885	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1886	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1887	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1888	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1889	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1890	VIA N. SAURO	Q11	singolo	arredo urban	BASSO	18	18	MES	22:00 - 6:00	ME6	Immutato		Immutato	BASSO CONSUMO	18	72	-	-	no	-		
V1891	VIA N. SAURO	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1892	VIA N. SAURO	Q11	singolo	fungo	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	201	potenza PRE sballata	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3200		
V1893	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1894	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1895	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1896	VIA N. SAURO	Q11	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V2181	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2182	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2183	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT4		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2184	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT4		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2185	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2186	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	arredo urban	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	camp2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100		
V2187	VIA P. ZURLA	Q11	singolo	arredo urban	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	camp2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300				









Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1575	VIA A. CAPONNETTO	Q14	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1576	VIA A. CAPONNETTO	Q14	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1576	VIA A. CAPONNETTO	Q14	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1577	VIA A. CAPONNETTO	Q14	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1578	VIA A. CAPONNETTO	Q14	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1579	VIA A. CAPONNETTO	Q14	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1580	VIA A. CAPONNETTO	Q14	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1628	VIA BAMBINI DEL MONDO	Q14	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2013	P.ZA G. GARIBALDI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2014	P.ZA G. GARIBALDI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2015	P.ZA G. GARIBALDI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2016	P.ZA G. GARIBALDI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2026	P.ZA G. GARIBALDI	Q15	singolo	applique	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	STA2		Sost. Stagna	led	29	116	-	Plafoniera stagna WT120cled34s/840 11501	no			
V2160	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2160	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2161	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2161	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2162	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2162	P.ZA G. MARCONI	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2068	V.LO S. MARTINO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2069	V.LO S. MARTINO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2099	VIA A. ROVESCALLI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2100	VIA A. ROVESCALLI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2101	VIA A. ROVESCALLI	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
V2102	VIA A. ROVESCALLI	Q15	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	camp1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V1939	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V1940	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V1941	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V1942	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2042	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2042	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	doppio	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2133	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	camp1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	75,0	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	si, 30% 8 ore	2500		
V2134	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	camp1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	75,0	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	si, 30% 8 ore	2500		
V2135	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2136	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2137	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2138	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2139	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2140	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2141	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2142	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2143	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2144	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2145	VIA BORGO S.PIETRO	Q15	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	camp1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	75,0	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2038	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	Q15	singolo	Proiettore	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870	supporto a muro	
V2039	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V2040	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V2041	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	si, 30% 8 ore	2880		
V2070	VIA C. B. CONTE DI CAVOUR	Q15	singolo	Proiettore	SAP	100	120	MES/CE5	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160	supporto a muro	
V367	VIA C. BATTISTI	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V368	VIA C. BATTISTI	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V369	VIA C. BATTISTI	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V370	VIA C. BATTISTI	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V371	VIA C. BATTISTI	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V382	VIA CARRERA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V383	VIA CARRERA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V384	VIA CARRERA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata									







Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V2081	VIA SANTA CHIARA	Q15	singolo	Lanterna	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	lan2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V2082	VIA SANTA CHIARA	Q15	singolo	tesata	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	48,4	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2057	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2058	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2059	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2060	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2061	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2062	VIA VENEZIA	Q15	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2007	P.ZA G. GARIBALDI	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	27+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	0	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
V2004	V.LO S. BENEDETTO II	Q16	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2005	V.LO S. BENEDETTO II	Q16	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2006	V.LO S. BENEDETTO II	Q16	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386		
V2000	V.LO S. BENEDETTO III	Q16	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V2001	V.LO S. BENEDETTO III	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V2002	V.LO S. BENEDETTO III	Q16	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880		
V2003	V.LO S. BENEDETTO III	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V1359	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1360	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1363	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1364	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V1365	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2191	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2192	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2193	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2194	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2195	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2196	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2201	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2202	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2203	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2204	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2205	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2206	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2207	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2208	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2209	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V2210	VIA A. DIAZ	Q16	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	90		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
V713	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V720	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V721	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V722	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V723	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V724	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V725	VIA J. F. KENNEDY	Q17	singolo	tesata	SAP	100	120	MES	22:00 - 6:00	ME6	301		sost. Tesata	LED 3.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4383		
V714	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V715	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V716	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V717	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V718	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V719	VIA SABOTINO	Q17	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
V821	P.TTA CADUTI SUL LAVORO	Q18	singolo	Proiettore	SAP	100	120	MES/CES	22:00 - 6:00	ME6	47-		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	101,5	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	3090	supporto a muro	
V776	P.TTA W. TERNI DE' GREGORJ	Q18	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6/CE6	0	ME6	PROT		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	99	396	AEC	GALILEO 0F6 STE 5M	no	11340		



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel	
V789	VIA G. B. GOLDANIGA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V790	VIA G. B. GOLDANIGA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V791	VIA G. B. GOLDANIGA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V819	VIA G. MATTEOTTI	Q18	singolo	tesata	SAP	100	0	ME5/CE5	22:00 - 6:00	ME6	CAMP1	da dismettere probabilmente già non funzionante	Dismettere tesata	-	-	0	-	-	-	-	-	-	
V733	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V734	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V735	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V736	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V737	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V738	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500			
V739	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V740	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V741	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V742	VIA PATRINI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V846	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V847	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V848	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V849	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V850	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V851	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V852	VIA PORZI	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V807	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V808	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V809	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V810	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V811	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V812	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V813	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V814	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V815	VIA V. PETRALI	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	303		sost. Tesata	LED 3.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	1386			
V1366	VIA VALERA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V1367	VIA VALERA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V1368	VIA VALERA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V1369	VIA VALERA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V1370	VIA VALERA	Q18	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	CAMP2		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	31	124	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN29-35/8300	no	3100			
V1371	VIA VALERA	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V1372	VIA VALERA	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V1373	VIA VALERA	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V1374	VIA VALERA	Q18	singolo	TESATA	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	302		sost. Tesata	LED 3.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-2M	no	2880			
V1375	VIA VALERA	Q18	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost. piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri		
V1376	VIA VALERA	Q18	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6/CE6	0	ME6	LANT2		sost. piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri		
R509	LOGO U. DOSSENA	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	35		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870			
R510	LOGO U. DOSSENA	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	35		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870			
R577	S.V. DEL CREMATE	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	35		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870			
R578	S.V. DEL CREMATE	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	35		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	si, 30% 7 ore	8770			
R255	VIA C. URBINO	Q19	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
R255	VIA C. URBINO	Q19	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
R256	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
R257	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
R258	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
R259	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	107		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	132,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 7 ore	4160			
R260	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	107		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	132,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 7 ore	4160			
R261	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	107		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	132,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 7 ore	4160			
R262	VIA C. URBINO	Q19	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 -														





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPAR. ELETTRICO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R933	V.LE G. CRESPI	Q23	singolo	Plafoniera	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
R934	V.LE G. CRESPI	Q23	singolo	Plafoniera	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
R935	V.LE G. CRESPI	Q23	singolo	Plafoniera	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
R936	V.LE G. CRESPI	Q23	singolo	Plafoniera	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
R812	VIA CAPERGNANICA	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	105	togliere sbraccio nuovo e portare	sost. Apparecchio+togl. Sbraccio	LED 4.000 "K	60	194,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	6450	togliere sbraccio e porre a TP	
R813	VIA CAPERGNANICA	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	105	togliere sbraccio nuovo e portare	sost. Apparecchio+togl. Sbraccio	LED 4.000 "K	60	194,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-4M	si, 30% 7 ore	6450	togliere sbraccio e porre a TP	
R798	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R799	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R800	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R801	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R802	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R803	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R804	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R805	VIA T. POMBIOLI	Q23	singolo	arredo urbano	IODUR	150	178	ME6	0	ME6	43		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090	togliere sbraccio e porre a TP	
R551	VIA LIBERO COMUNE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		
R486	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R487	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R488	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R489	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R546	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R547	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R548	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R549	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R902	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R903	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R904	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R905	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R906	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R907	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R908	VIA MACALLE	Q24	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	122		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	152,0	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-3M	si, 30% 7 ore	4870		
R17	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R18	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R19	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	15	18	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	LED	18	72	-	-	no	-		
R20	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	15	18	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	LED	18	72	-	-	no	-		
R21	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R22	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R23	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R24	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R25	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R26	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R27	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R28	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R29	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R30	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	doppio	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R30	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	doppio	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R31	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	doppio	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R31	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	doppio	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R32	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R33	VIA MONS. F. MUSSI	Q25	singolo	arredo urbano	LED	58	58	ME6	0	ME6	Immutato		Immutato	LED	58	232	-	-	no	-		
R10	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R11	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R13	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R14	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R4	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R5	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R6	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R7	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R8	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R9	VIA S. ALLOCCHIO	Q25	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R171	VIA LIBERO COMUNE	Q26	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		
R147	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		
R152	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	84	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	no	2080		
R153	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	arredo urbano	SAP	100	120	ME6</														

Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R160	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R161	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R162	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R163	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R164	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R165	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME6	0	ME6	LANT3		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	108	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	no	2500	togliere vetri	
R166	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500	togliere vetri	
R166	VIA MONS. S. ZUVADELLI	Q26	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500	togliere vetri	
R350	VIA PIACENZA	Q26	singolo	arredo urba	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	312	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	no	8770		
R351	VIA PIACENZA	Q26	singolo	arredo urba	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	312	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	no	8770		
R172	VIA VISCONTI	Q26	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	151		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	131	437,9	AEC	ITALO 2 0F3 STE-M 4.7-5M	si, 30% 6 ore	12940		
R178	VIA VISCONTI	Q26	singolo	Proiettore	SAP	70	85	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	pro3		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	26	86,9	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	si, 30% 6 ore	0		
R179	VIA VISCONTI	Q26	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME3c	24:00 - 6:00	ME4b	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	SAP	120	480	-	-	no	-	-	
R148	VIA PADRE G. M. CAVALLERI	Q27	singolo	arredo urba	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R149	VIA PADRE G. M. CAVALLERI	Q27	singolo	arredo urba	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R150	VIA PADRE G. M. CAVALLERI	Q27	singolo	arredo urba	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R151	VIA PADRE G. M. CAVALLERI	Q27	singolo	arredo urba	SAP	100	120	ME6	0	ME6	CAMP1		sost. Apparecchio	LED 3.000 "K	24	96	philips	Copenhagen small B05443FGT15 GRN20-35/830	no	2500		
R193	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R193	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R193	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R194	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R194	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R194	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R195	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R195	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R195	VIA VISCONTI	Q28	triplo	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R196	VIA VISCONTI	Q28	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
R196	VIA VISCONTI	Q28	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	CE5	24:00 - 6:00	ME4b	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	203,9	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 6 ore	6590		
V2307	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2308	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2309	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2310	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2311	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2312	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2313	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2314	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2315	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2316	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2317	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2318	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V2319	VIA IV NOVEMBRE	Q29	singolo	Fungo	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
T478	VIA E. FERMI	Q3	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T479	VIA E. FERMI	Q3	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+1		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
V1969	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1970	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1971	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1972	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1973	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1974	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1975	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1976	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1977	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1978	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1979	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1980	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1981	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1982	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1983	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1984	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1985	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR	100	120	ME6	0	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	112	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	no	2510		
V1986	VIA G. DESTI	Q30	singolo	Fungo	IODUR																	









Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
T876	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T877	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T878	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T879	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T880	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T881	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T882	VIA PRATI	Q37	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	50		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-2M	no	3090		
T831	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T832	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T833	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T834	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T835	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T836	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T837	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T838	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T839	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T840	VIA DEL NOVELLETO	Q38	singolo	Fungo	SAP	70	85	ME6	0	ME6	200		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TP OH SV 4.5-1M	no	1540		
T895	VIA MULINI	Q39	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
T896	VIA MULINI	Q39	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	75		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
T897	VIA MULINI	Q39	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
T898	VIA MULINI	Q39	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
T899	VIA MULINI	Q39	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	50bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
T483	VIA E. FERMI	Q4	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T483	VIA E. FERMI	Q4	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T484	VIA E. FERMI	Q4	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T484	VIA E. FERMI	Q4	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T800	VIA SERIO	Q40	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T800	VIA SERIO	Q40	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T801	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T802	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T803	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T804	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T805	VIA SERIO	Q40	triplo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T805	VIA SERIO	Q40	triplo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T805	VIA SERIO	Q40	triplo	Proiettore	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T806	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T807	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T808	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T810	VIA SERIO	Q40	singolo	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T811	VIA SERIO	Q40	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T811	VIA SERIO	Q40	doppio	Plafoniera	SAP	100	120	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
T812	VIA SERIO	Q40	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	47+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
V40	VIA CRESMIERO	Q41	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	98IS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V41	VIA CRESMIERO	Q41	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	98IS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V42	VIA CRESMIERO	Q41	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	98IS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V43	VIA CRESMIERO	Q41	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	98IS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
V44	VIA CRESMIERO	Q41	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	98IS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540		
R1130	VIA MERCATO	Q41	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	lant5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500		
R1131	VIA MERCATO	Q41	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	lant5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500		
W7305	VIA MERCATO	Q41	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	lant5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500		
V245	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V246	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V247	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V250	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V251	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V253	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V254	P.ZA GIOVANNI XXIII	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5/CES	22:00 - 6:00	ME6	lant2bis		sost.piastra	LED 3.000 "K	27	84,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 8 ore	2500	togliere vetri	
V237	V.LE REPUBBLICA	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	lant2tris	togliere vetri	sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V238	V.LE REPUBBLICA	Q42	singolo	Proiettore	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	Immutato		Immutato	SAP	120	480	-	-	no	-	-	
V240	V.LE REPUBBLICA	Q42	singolo	Proiettore	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	Immutato		Immutato	SAP	120	480	-	-	no	-	-	
V241	V.LE REPUBBLICA	Q42	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b														



Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORTITE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
R1049	VIA IX NOVEMBRE 1989	Q44	singolo	Plafoniera	BASSO	12	12	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	BASSO CONSUMO	12	48	-	-	no	-	-	-
R1050	VIA IX NOVEMBRE 1989	Q44	singolo	Plafoniera	BASSO	12	12	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	BASSO CONSUMO	12	48	-	-	no	-	-	-
R1051	VIA IX NOVEMBRE 1989	Q44	singolo	Plafoniera	BASSO	12	12	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	BASSO CONSUMO	12	48	-	-	no	-	-	-
R1052	VIA IX NOVEMBRE 1989	Q44	singolo	Plafoniera	BASSO	12	12	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	BASSO CONSUMO	12	48	-	-	no	-	-	-
R1059	VIA IX NOVEMBRE 1989	Q44	singolo	Plafoniera	BASSO	12	12	ME6	0	ME6	Immutato	potenza PRE sballata	Immutato	BASSO CONSUMO	12	48	-	-	no	-	-	-
R1124	VIA CAMPRELLE	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	146,8	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	4870		
R1106	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1107	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1108	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1109	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1110	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1111	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1112	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1113	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1114	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1115	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1116	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1117	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1118	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1119	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1120	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1121	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3090		
R1122	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1123	VIA TORRIONE SAN LORENZO	Q45	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R882	VIA C. GUAIARINI	Q46	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R882	VIA C. GUAIARINI	Q46	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	eliminare		Eliminare apparecchio	-	0	0	-	-	no	-	-	-
R883	VIA C. GUAIARINI	Q46	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R883	VIA C. GUAIARINI	Q46	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	eliminare		Eliminare apparecchio	-	0	0	-	-	no	-	-	-
R2052	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2053	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2054	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2055	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2056	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2057	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2058	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2059	VIA TOFFETTI	Q47	doppio	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2059	VIA TOFFETTI	Q47	doppio	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2060	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2061	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2062	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2063	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2064	VIA TOFFETTI	Q47	singolo	arredo urba	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R2007	VIA G. ROSSI MARTINI	Q48	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
R2008	VIA G. ROSSI MARTINI	Q48	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	78		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	41	128,1	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-2M	si, 30% 8 ore	4160		
R1716	VIA L. D'ANDREA	Q49	quadruplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590	prevedere pipa tripla	
R1716	VIA L. D'ANDREA	Q49	quadruplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		
R1716	VIA L. D'ANDREA	Q49	quadruplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	99		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		
R1716	VIA L. D'ANDREA	Q49	quadruplo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	eliminare		Eliminare apparecchio	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-
T491	VIA A. VOLTA	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T492	VIA A. VOLTA	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T495	VIA A. VOLTA	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T496	VIA A. VOLTA	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T497	VIA A. VOLTA	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
T490	VIA E. FERMI	Q5	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450		
R1477	VIA A. TOSCANINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R1479	VIA A. TOSCANINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	51		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	21	65,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.7-1M	si, 30% 8 ore	2080		
R1558	VIA BEATO A. ROSMINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1559	VIA BEATO A. ROSMINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1560	VIA BEATO A. ROSMINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no	4440		
R1561	VIA BEATO A. ROSMINI	Q50	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	47+		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	54,5	218	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.7-2M	no			









Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V956	P.ZA DEL DUOMO	Q58	doppio	Proiettore	IODUR	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	85	340	-	-	no	-	-	-
V956	P.ZA DEL DUOMO	Q58	doppio	Proiettore	IODUR	70	85	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	85	340	-	-	no	-	-	-
V957	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	150	170	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	170	680	-	-	no	-	-	-
V958	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	150	170	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	170	680	-	-	no	-	-	-
V959	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Plafoniera	IODUR	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	modificare accensioni x spegnime	immutato	IODURI MET.	280	1120	-	-	no	-	-	modificare accensioni x spegnimento dopo mezzanotte
V960	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Plafoniera	IODUR	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	modificare accensioni x spegnime	immutato	IODURI MET.	280	1120	-	-	no	-	-	modificare accensioni x spegnimento dopo mezzanotte
V967	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V968	P.ZA DEL DUOMO	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V653	S.TA GRASSINARI	Q58	singolo	TESATA	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	CAMP1	sost. Apparecchio	LED 3.000 *K	24	77,6	philips	Copenaghen small BDS443FGT15 GRN20-35/830	si, 30% 7 ore	2500	-	-	
V654	S.TA GRASSINARI	Q58	singolo	Plafoniera	Neon	26	58	ME6/CE6	0	ME6	immutato	immutato	Neon	26	104	-	-	no	-	-	-	
V655	S.TA GRASSINARI	Q58	singolo	Plafoniera	Neon	26	58	ME6/CE6	0	ME6	immutato	immutato	Neon	26	104	-	-	no	-	-	-	
V938	VIA F. MARAZZI	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	250	280	ME6/CE6	0	ME6	50tris	sottogronda	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	-	4870	supporto a muro
V939	VIA F. MARAZZI	Q58	singolo	Proiettore	IODUR	250	280	ME6/CE6	0	ME6	50tris	sottogronda	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	-	4870	supporto a muro
V879	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V881	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V882	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V883	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V884	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V940	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V941	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V942	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V943	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V944	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V945	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	20	25	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	25	100	-	-	no	-	-	-
V954	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V955	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V961	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Plafoniera	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V962	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Plafoniera	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V963	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Plafoniera	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V964	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Plafoniera	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V965	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	singolo	Plafoniera	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V966	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	doppio	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V966	P.ZA DEL DUOMO	Q58b	doppio	Proiettore	IODUR	35	43	MES	22:00 - 6:00	ME6	immutato	verificare accensioni	immutato	IODURI MET.	43	172	-	-	no	-	-	-
V609	VIA F. MARAZZI	Q59	singolo	Proiettore	IODUR	150	280	ME6/CE6	0	ME6	pro3	sottoportici	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	26	104	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	no	-	0	-
V610	VIA F. MARAZZI	Q59	singolo	Proiettore	IODUR	150	178	ME6/CE6	0	ME6	pro3	sottoportici	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	26	104	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	no	-	0	-
V611	VIA F. MARAZZI	Q59	singolo	Proiettore	IODUR	150	178	ME6/CE6	0	ME6	pro3	sottoportici	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	26	104	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	no	-	0	-
V612	VIA F. MARAZZI	Q59	singolo	Proiettore	IODUR	150	178	ME6/CE6	0	ME6	pro3	sottoportici	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	26	104	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	no	-	0	-
V613	VIA F. MARAZZI	Q59	singolo	Proiettore	IODUR	150	178	ME6/CE6	0	ME6	pro3	sottoportici	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	26	104	SBP	GUELL 1 A/W ott. Asimmetrica	no	-	0	-
T21	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T22	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T23	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T24	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T25	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T26	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T27	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T28	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T29	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T30	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T31	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T32	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T33	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T34	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
T35	VIA ROGGIA FONTANA	Q6	singolo	Plafoniera	SAP	70	85	ME6	0	ME6	21	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 SV 4.5-1M	no	-	1540	-	
V651	P.ZA ISTRIA E DALMAZIA	Q60	singolo	TESATA	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	303	TESATA	sost. Tesata	LED 3.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	-	1386	-
V652	S.TA GRASSINARI	Q60	singolo	TESATA	SAP	70	85	ME6/CE6	0	ME6	303	TESATA	sost. Tesata	LED 3.000 *K	15,5	62	AEC	ITALO 2 UB TS 0F2H1 TS 4.5-1M	no	-	1386	-
V1459	VIA DEL PICCO	Q62	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	142	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300	-	-	
R1293	VIA GRONDA NORD	Q62	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300	-	-	
R1294	VIA GRONDA NORD	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	potenza PRE sballata	LED 4.000 *K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300	-	-	
R2521	VIA GRONDA NORD	Q62	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300	-	-	
R2522	VIA GRONDA NORD	Q62	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME3a	24:00 - 6:00	ME4b	142	sost. Apparecchio	LED 4.000 *K	98	327,6	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-5 4.5-5M	si, 30% 6 ore	10300	-	-	
R2431	VIA MOSI	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME6	0	ME6	immutato	immutato	LED	36	144	-	-	no	-	-	-	
R2432	VIA MOSI	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME6	0	ME6	immutato	immutato	LED	36	144	-	-	no	-	-	-	
R2433	VIA TREVIGLIO	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	immutato	immutato	LED	36	144	-	-	no	-	-	-	
R2434	VIA TREVIGLIO	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	immutato	immutato	LED	36	144	-	-	no	-	-	-	
R2435	VIA TREVIGLIO	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	immutato	immutato	LED	36	144	-	-	no	-	-	-	
R2436	VIA TREVIGLIO	Q62	singolo	Plafoniera	LED	32	36	ME4b	24:00 - 6:00													





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada da PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORGENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel	
R309	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R310	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R311	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R312	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R313	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R314	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R315	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R316	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R317	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R318	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R319	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R320	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R321	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R322	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R323	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R324	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R325	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R326	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R327	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R328	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R329	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R330	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R340	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R341	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R342	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R343	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R344	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
R345	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	128BIS	quinquonce	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	32,5	130	0	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-2M	no	3210			
V711	VIA PIACENZA	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME4b	0	ME6	120		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	312	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	no	8770			
R330	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R331	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R332	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R333	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R334	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R335	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R336	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R337	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
R338	VIA TAMBURINI	Q63	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME6	0	ME6	9BIS		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	15,5	62	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-S 4.5-1M	no	1540			
Z21	VIA BRESCIA	Q64	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	proT	tunnel	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	99	320,1	AEC	GALILEO 0F6 STE 5M	si, 30% 7 ore	11340			
Z30	VIA BRESCIA	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	CE5	23:00 - 6:00	ME5	91		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	252,2	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 7 ore	8770			
Z55	VIA BRESCIA	Q64	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	proT	tunnel	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	99	320,1	AEC	GALILEO 0F6 STE 5M	si, 30% 7 ore	11340			
Z56	VIA BRESCIA	Q64	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	proT	tunnel	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	99	320,1	AEC	GALILEO 0F6 STE 5M	si, 30% 7 ore	11340			
Z57	VIA BRESCIA	Q64	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	proT	tunnel	sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	99	320,1	AEC	GALILEO 0F6 STE 5M	si, 30% 7 ore	11340			
Z31	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450			
Z32	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590			
Z33	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590			
Z34	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590			
Z35	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	MES	22:00 - 6:00	ME6	91		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	78	243,7	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-4M	si, 30% 8 ore	8770			
Z36	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450			
Z37	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450			
Z38	VIA E. MARTINI	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	93+I		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F2H1 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6450			
Z19	VIA L. CADORNA	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300			
Z20	VIA L. CADORNA	Q64	singolo	Plafoniera	SAP	250	280	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	135		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	98	316,9	AEC	ITALO 2 0F2H1 STE-S 4.5-5M	si, 30% 7 ore	10300			
T376	VIA GORIZIA	Q7	doppio	Plafoniera	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	85		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STW 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590			
T376	VIA GORIZIA	Q7	doppio	Proiettore	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	eliminare		Eliminare apparecchio	-	0	0,0	-	-	si, 30% 8 ore	-	-		
T377	VIA GORIZIA	Q7	singolo	Sferico	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
T378	VIA GORIZIA	Q7	singolo	Sferico	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
T379	VIA GORIZIA	Q7	singolo	Sferico	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
T380	VIA GORIZIA	Q7	singolo	Sferico	SAP	150	178	MES	22:00 - 6:00	ME6	202		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	28	87,5	AEC	ITALO 2 UB TP OH SL 4.5-16	si, 30% 8 ore	2510			
T381	VIA GORIZIA	Q7	singolo	Sferico</																			





Id. Palo	Toponimo	Id. Quadro	configurazioni	Tipo apparecchio PRE	Tipo lampada PRE	Pot. Lampada (W) PRE	Pot. Tot. Assorbita con Alimentatore (W) PRE	CATEG. ILLUMIN. PROGETTO	ORARIO ATTIVAZIONE REGOLAZ. FLUSSO	CATEG. ILLUMIN. ESERCIZIO	Sezione	Note	INTERVENTO RISPETTO ALL'ESISTENTE	Tipologia lampada POST	Potenza sistema POST	ENERGIA ANNUA CONSUMATA	MARCA APPARECCHIO POST	TIPOLOGIA APPARECCHIO ILLUMINANTE POST	DISPOSITIVO REGOLAZIONE nel NUOVO APPARECCHIO	LUMEN SORTENTE	NOTE & LAVORI AGGIUNTIVI	Id. Enel
V1808	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1809	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1810	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1811	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1812	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1813	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1814	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1815	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1816	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1817	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1818	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1819	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
V1820	V.LE S.MARIA DELLA CROCE	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	23:00 - 6:00	ME5	LANT5tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	126,1	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 7 ore	3500	togliere vetri	
T988	VIA BERGAMO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME4b	24:00 - 6:00	ME5	LANT5	come via uberti	sost.piastra	LED 3.000 "K	27	90,3	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P214	si, 30% 6 ore	2500	togliere vetri+verniciare palo	
T1001	VIA C. DEGLI UBERTI	Q8	doppio	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		
T1001	VIA C. DEGLI UBERTI	Q8	doppio	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		
T1002	VIA C. DEGLI UBERTI	Q8	doppio	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		
T1002	VIA C. DEGLI UBERTI	Q8	doppio	Proiettore	SAP	250	280	ME6	0	ME6	50tris		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	47	188	AEC	ITALO 1 0F2H1 STU-M 4.5-3M	no	4870		
T740	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T741	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T742	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T743	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T744	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Proiettore	SAP	250	280	ME5	22:00 - 6:00	ME6	immutato		immutato	SAP	280	1120	-	-	no	-	-	
T745	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T746	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T753	VIA G. BATTAGLIO	Q8	singolo	Lanterna	SAP	100	120	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T747	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T748	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T749	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T750	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T751	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T752	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Lanterna	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	lant2tris		sost.piastra	LED 3.000 "K	39	121,8	NERI	Modulo refitting a LED RNC02L021P414	si, 30% 8 ore	3500	togliere vetri	
T820	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		
T821	VIA G. BATTAGLIO	Q9	singolo	Plafoniera	SAP	150	178	ME5	22:00 - 6:00	ME6	93bis		sost. Apparecchio	LED 4.000 "K	61	190,6	AEC	ITALO 1 0F3 STE-S 4.5-3M	si, 30% 8 ore	6590		